



世通检测

SEATONE DETECTION EVALUATION



221500114018

检 验 报 告

No. STSP2024-0889-051592

样 品 名 称： 生活饮用水

被抽样单位： 济南市历城区郭店街道虞山花园

标称生产者： /

委 托 单 位： 济南市历城区城乡水务局

检 验 类 别： 监督抽检

山东世通检测评价技术服务有限公司





山东世通检测评价技术服务有限公司
监督抽检检验报告

No: STSP2024-0889-051592

共4页, 第1页

样品名称	生活饮用水	商标	/	规格型号	/
生产/购进/加工日期/食品批号	生产日期: 2024-05-24			质量等级	/
被抽样单位	名称	济南市历城区郭店街道虞山花园		联系方式	18663775089
	地址	济南市历城区郭店街道虞山花园			
标称生产者	名称	/		联系方式	/
	地址	/			
任务来源	济南市历城区城乡水务局		抽样人员	卢正帅、于浩	
抽样日期	2024-05-24		样品到达日期	2024-05-24	
样品数量	13L		抽样基数	/	
抽样单编号	ST240561		检查封样人员	张心雨	
抽样地点	/		封样状态	完整、未见异常	
检验项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷之和)、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、亚氯酸盐、氯酸盐、色度(铂钴色度单位)、浑浊度(散射浊度单位)、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、氨(以N计)、总α放射性、总β放射性、游离氯、总氯、臭氧、二氧化氯, 共43项。				
检验依据	GB 5749-2022				
检验结论	经抽样检验, 该产品有标准要求的项目符合GB 5749-2022要求。 世通检测评价技术服务有限公司 (检验检测专用章) 签发日期: 2024-06-03 检验检测专用章				
备注	1、本报告含封面及封二。2、符号“/”标示该项无内容。34° 43' 51" 北纬36° 43' 52"。				

批准:

王司磊

审核:

于浩

主检:

刘君萍



山东世通检测评价技术服务有限公司
监督抽检检验报告

No: STSP2024-0889-051592

共4页, 第2页

序号	检验项目名	计量单位	检验方法	标准要求	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	不应检出	未检出(<2)	符合
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T 5750.12-2023 (7.1)	不应检出	未检出(<2)	符合
3	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	≤100	5	符合
4	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (9.4)	≤0.01	0.00108	符合
5	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (12.4)	≤0.005	<0.00006	符合
6	铬(六价)	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	≤0.05	0.009	符合
7	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (14.3)	≤0.01	<0.00007	符合
8	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (11.4)	≤0.001	0.00074	符合
9	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 (7.1)	≤0.05	<0.002	符合
10	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	≤1.0	0.6	符合
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	≤10	0.56	符合
12	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (4.3)	/	0.00177	/
13	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (7.2)	/	0.0215	/
14	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (6.2)	/	0.00698	/
15	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (5.2)	/	0.0243	/
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷之和)	/	GB/T 5750.10-2023	/	0.604	/
17	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (15.1)	/	<0.0020	/
18	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (16.1)	/	<0.0010	/

评价
检测



山东世通检测评价技术服务有限公司
监督抽检检验报告

No: STSP2024-0889-051592

共4页, 第3页

序号	检验项目名	计量单位	检验方法	标准要求	检验结果	单项判定
19	溴酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (22.2)	/	<0.0050	/
20	亚氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (20.2)	/	<0.0024	/
21	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023 (21.2)	/	<0.0050	/
22	色度(铂钴色度单位)	度	GB/T 5750.4-2023	≤15	<5	符合
23	浑浊度(散射浊度单位)	NTU	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	≤1	<0.5	符合
24	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	无异臭、异味	无任何臭和味	符合
25	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023	无	无肉眼可见物	符合
26	pH	/	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	6.5~8.5	7.3	符合
27	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	≤0.2	0.0041	符合
28	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (5.4)	≤0.3	<0.0009	符合
29	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (6.6)	≤0.1	0.00028	符合
30	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (7.6)	≤1.0	0.00034	符合
31	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023 (8.4)	≤1.0	<0.0009	符合
32	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	≤250	140	符合
33	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	≤250	174	符合
34	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023	≤1000	647	符合
35	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	GB/T 5750.4-2023	≤450	383.2	符合
36	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	≤3	0.73	符合

技术
专



山东世通检测评价技术服务有限公司
监督抽检检验报告

No: STSP2024-0889-051592

共4页, 第4页

序号	检验项目名	计量单位	检验方法	标准要求	检验结果	单项判定
37	氨(以N计)	mg/L	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	≤0.5	<0.02	符合
38	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023 (有效厚度法)	≤0.5	<0.02	符合
39	总β放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023	≤1	0.07	符合
40	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 (4.1)	/	<0.01	/
41	总氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 (5.2)	/	0.05	/
42	臭氧	mg/L	GB/T 5750.11-2023 (9.2)	/	<0.01	/
43	二氧化氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023 (8.1)	/	<0.025	/
备注	/					

以下空白





世通检测
SEATONE DETECTION EVALUATION

注 意 事 项

1. 报告无检验检测机构公章、“检验检测专用章”及报告骑缝章无效。
2. 复印报告未重新加盖检验检测机构公章、“检验检测专用章”及报告骑缝章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验结果若有异议，请于收到之日起食品七个工作日，农产品五个工作日内以书面形式提出，逾期不予受理。
6. 未经检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行宣传。

通讯地址：青岛高新技术产业开发区竹园路2号

邮政编码：266109

联系电话：4006758617

传 真：0532-80779550-0

Email: jcpj@seatonegroup.com